

|                          |                        |                               |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Praha:</b>            | 04.09. 2014            | Nemocnice Rudolfa a Stefanie  |
| <b>Číslo jednací:</b>    | 055528/2014/KUSK       | Benešov, a.s.,                |
| <b>Spisová značka:</b>   | SZ_055528/2014/KUSK/6  | nemocnice Středočeského kraje |
| <b>Vyřizuje / linka:</b> | Doležalová Jitka / 927 | Máchova 400                   |
| <b>Značka:</b>           | OŽP/Do                 | 256 46 Benešov                |

### Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), rozhodl po řízení provedeném v souladu se zněním správního řádu takto:

**vydává** účastníku řízení, jímž je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu subjekt:

**Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje**, se sídlem  
**Máchova 400, 256 46 Benešov**  
**IC: 272 53 236**

**povolení provozu** podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kterým je:

**1) „Plynová kotelna– provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov“.**

Jedná se o plynovou kotelnu osazenou dvěma kotli typu LOOS INTERNATIONAL UL-S8000 (příkon kotlů činí 2x 5,474 MW) a jedním kotlem typu LOOS INTERNATIONAL UL-S4000 s příkonem 2, 737 MW.

Celkový jmenovitý tepelný příkon kotelny činí **13,684 MW**.

Plynová kotelna je dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kód 1.1. „*Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW*“ **vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.**

**2) „Záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát – provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov.“** Jedná se o provoz dieselagregátu ŠKODA 6S 150 PN o jmenovitém tepelném příkonu 499 kW a dieselagregátu OLYMPIAN DEP 450 o jmenovitém tepelném příkonu 943,8 kW.

Dieselagregáty jsou dle kódu 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší **vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.**

**3) „Spalovna nebezpečných odpadů – provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov.“** Jedná se o provoz spalovny typu PL-10-200, ve které je spalován nebezpečný (zejména zdravotnický) odpad. Výkon zařízení je do 200 kg odpadu za hodinu. Projektovaná roční kapacita činí 1000 tun spáleného odpadu.

Pro dokonalé spálení infekčních odpadů a organických látek je použito dvoustupňového pyrolýzního spalování s vysokou teplotou (1 200 °C) a dostatečně dlouhou dobou zdržení v pásmu vysokých teplot.

**Spalovna odpadů** je dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kód 2.1. „*Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách*“ **vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.**

Provozovatelem zdrojů je společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Máchova 400, 256 46 Benešov.

#### **Povolání se vydává za těchto závazných podmínek:**

1. Emisní limity pro spalovací zdroje jsou uvedeny v příloze č. 2, části II, vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb.“).
2. Četnost měření emisí pro spalovací zdroje od 5MW do 50MW je uvedena v §3 odst. 2 písm. a) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb..
3. Emisní limity pro dieselagregáty jsou uvedeny v příloze č. 2, části II, vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.. Na záložní zdroje provozované méně než 300 provozních hodin ročně se emisní limity nevztahují.
4. Při překročení 300 provozních hodin ročně je způsob zjišťování úrovně znečišťování ovzduší pro spalovací zdroje o tepelném příkonu od 1MW do 5MW spalující plynná a kapalná paliva uveden v §3 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.
5. Emisní limity pro spalovnu jsou uvedeny v příloze č. 4, části I, vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb..
6. Četnost měření emisí pro u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad v případě těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných

dibenzofuranů (PCDF) se bude provádět v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., a ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší.

7. Součástí rozhodnutí o povolení provozu zdroje – kotelna a spalovna odpadů je Provozní řád, zpracovaný podle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., ke dni 05.08. 2014 Ing. Vladimírem Neužillem, CSc..

### **Odůvodnění:**

Dopisem ze dne 26.03. 2014 požádal subjekt Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Máchova 400, 256 46 Benešov, IČ: 272 53 236, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, o vydání povolení provozu výše uvedených vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší.

Jedná se o vydání povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Toto řízení je v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy výše uvedená žádost, kterou se zahajuje řízení, došla krajskému úřadu, tj. dnem 28.03. 2014.

Vzhledem k tomu, že žádost nesplňovala všechny náležitosti vyplývající z právních předpisů o ochraně ovzduší, krajský úřad řízení přerušil usnesením č.j. 077846/2014/KUSK ze dne 21.05. 2014 a vyzval účastníka řízení k doplnění žádosti - předložení provozního řádu, vzhledem k tomu, že se jedná o stacionární zdroje uvedené ve sloupci C v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, jejichž provozovatel má za povinnost vypracovat provozní řád.

Žádost o výše uvedené povolení byla dne 07.08. 2014 doplněna Provozním řádem (Spalovna nebezpečných odpadů a Středotlaká parní kotelna) s datem zpracování 05.08. 2014, zpracovaný podle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.. Schválené provozní řády jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Bylo doloženo, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší odpovídá platným předpisům v oblasti ochrany ovzduší.

V souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší byla žádost dne 11.08. 2014 zaslána k vyjádření České inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, Wolkerova 40/11, Praha 6 – Dejvice 160 00 (dále jen ČIŽP) jako dotčenému orgánu státní správy.

K akci zaslala ČIŽP souhlasné stanovisko č.j.: ČIŽP/41/OOO/1310634.008/14/PHK ze dne 26.08. 2014, které krajský úřad obdržel dne 04.09. 2014.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší vyhovuje požadavkům a předpisům na ochranu ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, pracoviště Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, do datové schránky nebo písemně a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.

Dokument, který byl doručen do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

**Příloha:**

Schválený provozní řád:

Spalovna odpadů – 2x

Plynová kotelna – 2x

oprávněná úřední osoba

Ing. Jitka Doležalová

vedoucí oddělení ochrany ovzduší

**Rozdělovník :**

**Na doručení :**

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400  
256 46 Benešov

**Na vědomí:**

ČIŽP OI Praha OOO, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

**Praha:** 28. 11. 2024**Číslo jednací:** 103435/2024/KUSK**Spisová značka:** SZ\_103435/2024/KUSK/9**Vyřizuje / linka:** Ing. Eliška Mazáková/ 961**Značka:** OŽP/Maz**Nemocnice Rudolfa a Stefanie****Benešov, a.s., nemocnice****Středočeského kraje****Máchova 400****256 01 Benešov****ID datové schránky: esyfc86**

## **Rozhodnutí**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rozhodl po řízení provedeném v souladu se zněním správního řádu takto:

**vydává** účastníku řízení, jímž je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu subjekt:

**Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
se sídlem **Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 272 53 236**

**změnu povolení provozu, podle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší**, kterou mění rozhodnutí č.j. 111673/2013/KUSK ze dne 4. 9. 2014, jímž byl povolen provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší plynová kotelna, záložní zdroj elektrické energie – dieselaagregát a spalovna nebezpečných odpadů.

Předmětem změny povolení provozu je modernizace technologie spalovny nebezpečných nemocničních infekčních odpadů. Byla provedena demontáž veškeré stávající technologie spalovny nebezpečných odpadů včetně technologie čištění spalin. Původní technologie byla nahrazena novou technologií pracující na stejném principu a navazující na stávající technologické zařízení. Projektovaná roční kapacita se nemění a zůstává na úrovni 1000 tun spáleného odpadu.

**Ve výrokové části rozhodnutí č.j. 111673/2013/KUSK ze dne 4. 9. 2014 se bod č. 3:**

**3) „Spalovna nebezpečných odpadů – provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov.“** Jedná se o provoz spalovny typu PL-10-200, ve které je spalován nebezpečný (zejména zdravotnický) odpad. Výkon zařízení je do 200 kg odpadu za hodinu. Projektovaná roční kapacita činí 1000 tun spáleného odpadu.

Pro dokonalé spálení infekčních odpadů a organických látek je použito dvoustupňového pyrolýzního spalování s vysokou teplotou (1 200 °C) a dostatečně dlouhou dobou zdržení v pásmu vysokých teplot.

**Spalovna odpadů** je dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kód 2.1. „*Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách*“ **vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.**

**nahrazuje textem:**

**3) „Spalovna nebezpečných odpadů – provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov.“** Jedná se o provoz spalovny typu GG 24, ve které je spalován nebezpečný (zejména zdravotnický) odpad. Výkon zařízení je do 500 kg odpadu za hodinu. Projektovaná roční kapacita činí 1000 tun spáleného odpadu.

Pro dokonalé spálení infekčních odpadů a organických látek je použito dvoustupňového pyrolýzního spalování s vysokou teplotou (1 200 °C) a dostatečně dlouhou dobou zdržení v pásmu vysokých teplot. Pro zachyt tuhých znečišťujících látek jsou použity textilní filtry. Spaliny odcházejí z dopalovací komory a jsou vedeny přes výměník tepla do linky čištění spalin, vyčištěné spaliny odcházejí komínem do ovzduší.

**Spalovna odpadů** je stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.1. „*Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách*“.

**Ve výrokové části rozhodnutí č.j. 111673/2013/KUSK ze dne 4. 9. 2014 se ruší stávající text závazných podmínek, bod 6.:**

6. Četnost měření emisí pro u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad v případě těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) se bude provádět v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., a ustanovením § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší.

**Dále se ve výrokové části rozhodnutí č.j. 111673/2013/KUSK ze dne 4. 9. 2014 stávající text závazných podmínek, bod 7.:**

7. Součástí rozhodnutí o povolení provozu zdroje – kotelna a spalovna odpadů je Provozní řád, zpracovaný podle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., ke dni 05.08. 2014 Ing. Vladimírem Neužillem, CSc.

**nahrazuje textem:**

7. Součástí rozhodnutí o povolení provozu zdroje kotelna je Provozní řád, zpracovaný podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), ke dni 5. 8. 2014 Ing. Vladimírem Neužillem, CSc. Provozní řád spalovny nebezpečných odpadů ze dne 5. 8. 2014 se nahrazuje provozním řádem spalovny nebezpečných odpadů ze dne 13. 9. 2024, který vypracoval Jiří Batroň (ENESA a.s.). Tento schválený provozní řád je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o změně povolení provozu.

**Dále se do výrokové části rozhodnutí č.j. 111673/2013/KUSK ze dne 4. 9. 2014 doplňují další závazné podmínky pro provoz spalovny nebezpečných odpadů:**

8. ***Specifické emisní limity:***

- Kromě specifických emisních limitů stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb. budou dodržovány následující specifické emisní limity:

| Znečišťující látky | Emisní limit <sup>1)</sup> [mg/m <sup>3</sup> ] |                     |       |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
|                    | Denní průměr                                    | půlhodinové průměry |       | 10minutový průměr |
|                    |                                                 | 97 %                | 100 % | 95 %              |
| NO <sub>x</sub>    | 150                                             | 200                 | 400   |                   |
| SO <sub>2</sub>    | 20                                              | 50                  | 200   |                   |
| HCl                | 8                                               | 10                  | 60    |                   |
| CO                 | 16                                              |                     | 100   | 150               |
| NH <sub>3</sub>    | 10                                              |                     |       |                   |

9. ***Způsob, podmínky a zjišťování úrovně znečišťování:***

- Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jsou stanoveny příslušnou legislativou. U znečišťujících látek, pro které krajský úřad stanovil přísnější specifické emisní limity, než stanovuje vyhláška č. 415/2012 Sb., bude zjišťování úrovně znečišťování probíhat stejným způsobem, jako kdyby ke zpřísnění limitů u těchto látek nedošlo, tedy primárně kontinuálním měřením dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

10. ***Technické podmínky provozu:***

- Provozovatel spalovny bude kontinuálně měřit stavové a vztažné veličiny a provozní parametry procesů: teploty spalin v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném schváleném reprezentativním místě spalovací komory a koncentrace kyslíku, tlaku, teploty a vlhkosti v odváděném vyčištěném odpadním plynu.
- V případě poruchy nesmí být za žádných okolností překročeny specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid uhelnatý a koncentrace tuhých znečišťujících látek 150 mg/m<sup>3</sup>, vyjádřené jako půlhodinové hodnoty.

- Při provozu nebude překročena projektovaná kapacita spalovny, která činí 1000 t odpadů za rok.

**11. Podmínky provádění činností a provozu technologií souvisejících s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění:**

- Všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle harmonogramu stanovenému výrobcí jednotlivých zařízení či podle vnitřního plánu údržby tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem jejich poruchy nedocházelo k havarijním situacím.
- Provozovatel zajistí při postupech nebo opatřeních týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu dodržování Provozního řádu.
- Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku. O každé havárii musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce.
- Provozovatel zařízení bude zajišťovat analýzu úrovně vyhoření spalovaného odpadu s frekvencí 1x za 3 měsíce. Analýza bude provedena akreditovanou laboratoří.
- Provozovatel vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Praha, oddělení ochrany ovzduší měsíční hlášení o celkovém množství zpracovaných odpadů, počtu provozních hodin a výsledky kontinuálního měření emisí.
- Provozovatel zajistí, aby bylo s nebezpečným odpadem nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. Nebezpečný, nebo zapáchající odpad nebude nikdy uložen volně na prostranství dvora spalovny ani na přilehlých místech.

**Odůvodnění:**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 29. 7. 2024 žádost společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 272 53 236, o vydání změny povolení provozu podle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší spalovna nebezpečných odpadů v areálu nemocnice na adrese Máchova 400, 256 01 Benešov. Předmětem změny povolení provozu je modernizace technologie spalovny nebezpečných nemocničních infekčních odpadů. Původní technologie spalovny bude nahrazena novou technologií pracující na stejném principu a navazující na stávající technologické zařízení. Projektovaná roční kapacita se nezmění a zůstane na úrovni 1000 tun spáleného odpadu. Toto řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy výše uvedená žádost, kterou se zahajuje řízení, došla krajskému úřadu.

Žádost byla bez zbytečného odkladu, v souladu s § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší, po doručení krajskému úřadu zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Středočeského kraje (záložka životní prostředí – ochrana ovzduší – on-line tabulka podaných žádostí). Do dnešního dne neobdržel krajský úřad k předmětnému řízení o vydání tohoto rozhodnutí žádné připomínky či podněty.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost nesplňovala všechny náležitosti vyplývající z platných právních předpisů o ochraně ovzduší, krajský úřad řízení přerušil usnesením č.j. 103453/2024/KUSK ze dne 1. 8. 2024 a vyzval účastníka řízení k doplnění žádosti o aktualizovaný provozní řád spalovny vypracovaný v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Dne 3. 10. 2024 byl krajskému úřadu doručen aktualizovaný provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší spalovna nebezpečných odpadů vypracovaný v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Dne 7. 10. 2024 zaslal krajský úřad v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší žádost o vyjádření k žádosti o změnu povolení provozu a návrhu provozního řádu České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Praha, oddělení ochrany ovzduší (dále jen „ČIŽP“). ČIŽP zaslala nesouhlasné vyjádření k vydání předmětné změny povolení provozu pod č.j. ČIŽP/41/2024/10927, ze dne 8. 10. 2024. Ve svém vyjádření ČIŽP požaduje doplnění žádosti, především doložení denní a roční kapacity zařízení.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost nesplňovala všechny náležitosti vyplývající z platných právních předpisů o ochraně ovzduší, krajský úřad řízení přerušil usnesením č.j. 133520/2024/KUSK ze dne 9. 10. 2024 a vyzval účastníka řízení k doplnění žádosti dle požadavků ČIŽP. Pro doplnění žádosti stanovil krajský úřad lhůtu 30 dnů.

Dne 8. 11. 2024 žadatel předložil doplněný provozní řád, dne 13. 11. 2024 žadatel provozní řád doplnil a dne 15. 11. 2024 předložil konečnou podobu provozního řádu. Dne 18. 11. 2024 obdržel krajský úřad souhlasné vyjádření ČIŽP ke znění aktualizovaného provozního řádu a k vydání předmětné změny povolení provozu pod č.j. ČIŽP/41/2024/12303. S vydáním změny povolení provozu ČIŽP souhlasí za následujících podmínek:

**1) Spalovna bude plnit emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně kontinuálním měřením podle tabulky č. 1:**

| Znečišťující látky | Emisní limit <sup>1)</sup> [mg/m <sup>3</sup> ] |                     |       |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|
|                    | Denní průměr                                    | půlhodinové průměry |       | 10minutový průměr |
|                    |                                                 | 97 %                | 100 % |                   |
| TZL                | 10                                              | 10                  | 30    |                   |
| NO <sub>x</sub>    | 150                                             | 200                 | 400   |                   |
| SO <sub>2</sub>    | 20                                              | 50                  | 200   |                   |
| TOC                | 10                                              | 10                  | 20    |                   |
| HCl                | 8                                               | 10                  | 60    |                   |
| HF                 | 1                                               | 2                   | 4     |                   |
| CO                 | 16                                              |                     | 100   | 150               |
| NH <sub>3</sub>    | 10                                              |                     |       |                   |

**2) Spalovna bude plnit emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením podle tabulky č. 2:**

| <b>Znečišťující látky</b>                     | <b>Emisní limit</b>       |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Cd + Tl a jejich sloučeniny                   | 0,05 mg/m <sup>3</sup>    |
| Hg a její sloučeniny                          | 0,05 mg/m <sup>3</sup>    |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny | 0,5 mg/m <sup>3</sup>     |
| PCDD/F                                        | 0,1 ng TEQ/m <sup>3</sup> |

*Emisní limity pro spalovnu odpadu jsou vztaženy k celkové jmenovité kapacitě a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 11 %.*

**3)** Provozovatel zařízení v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší zajistí ověření správnosti výsledků kontinuálního měření jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.

**4)** Jednorázové měření emisí znečišťujících látek uvedených v bodu 2 bude provedeno do třech měsíců od uvedení stacionárního zdroje do provozu. V prvních 12 měsících provozu budou provedena 4 měření emisí, následně bude interval měření 2 x rok.

**5)** V souladu s přílohou č. 4 k zákonu o ochraně ovzduší (část B, bod 6) bude provozovatel zařízení kontinuálně měřit stavové a vztahné veličiny a provozní parametry procesů: teploty spalín v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném schváleném reprezentativním místě spalovací komory a koncentrace kyslíku, tlaku, teploty a vlhkosti v odváděném vyčištěném odpadním plynu.

**6)** V případě poruchy nesmí být za žádných okolností překročeny specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid uhelnatý stanovené podle tabulky č.1 a koncentrace tuhých znečišťujících látek 150 mg/m<sup>3</sup>, vyjádřené jako půlhodinové hodnoty.

**7) Při provozu nebude překročena projektovaná kapacita spalovny, která činí 1000 t odpadů za rok.**

**8)** Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí o povolení provozu a to s platností od data nabytí právní moci rozhodnutí o povolení provozu.

**9)** Provozovatel zařízení zpracuje návrh změny Provozního řádu a předloží ho úřadu, pokud nastanou změny v provozu zařízení nebo jiné závažné okolnosti, a to nejpozději do 30-ti dnů od data vzniku těchto změn.

**10)** Provozovatel stanoví vnitřním předpisem tento Provozní řád jako závazný řídicí akt pro provoz předmětného zařízení.

**11)** Ve spalovně je možné tepelně zpracovávat pouze odpady uvedené v seznamu odpadů, který je součástí Provozního řádu zařízení k využívání odpadu.

**Odpady, které se nesmějí ve spalovně odstraňovat:**

- uzavřené obaly s nezjištěným obsahem (výjimkou jsou spalitelné kontejnery pro zdravotní odpad)
- odpady ze stomatologických pracovišť a různá zařízení, obsahující rtuť
- kyseliny a zásady
- výbušniny a střelivo
- kovové obaly s rozměrem větším než 20 x 20 x 20 cm
- odpady s obsahem PVC větším než 2 %
- pesticidy s obsahem chloru v některých kombinovaných přípravcích
- rozpouštědla s obsahem perchloretylenu
- kal s obsahem rozpouštědel s chlorovanými uhlovodíky
- hořlaviny I. a II. třídy.

**12)** Všechny části zařízení budou pravidelně podrobovány prohlídkám a údržbě podle harmonogramu stanovenému výrobcí jednotlivých zařízení či podle vnitřního plánu údržby tak, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem jejich poruchy nedocházelo k havarijním situacím.

**13)** Provozovatel zajistí při postupech nebo opatřeních týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu dodržování Provozního řádu.

**14)** Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku. O každé havárii musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce.

**15)** Provozovatel zařízení zajistí, podle bodu 2. písm. a) části II přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., dostatečnou dobu setrvání tepelně zpracovávaného odpadu ve spalovací komoře tak, aby struska a popel obsahovaly méně než 3 % celkového organického uhlíku, nebo aby ztráta žíháním byla menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu.

**16)** Provozovatel zařízení bude zajišťovat analýzu úrovně vyhoření spalovaného odpadu podle bodu 15 s frekvencí 1x za 3 měsíce. Analýza bude provedena akreditovanou laboratoří.

**17)** Provozovatel zařízení zajistí, podle bodu 2. písm. d) části II přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., aby při uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování, v případě poklesu teploty pod stanovenou minimální mez nebo v případě překročení některého ze specifických emisních limitů bude automaticky zabráněno přívodu odpadu do prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování odpadu přímou oxidací.

**18)** Doba trvání provozu při překročení specifických emisních limitů nesmí být delší než 4 hodiny nepřetržitě a současně celková doba trvání provozu při překročení specifických emisních limitů v jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin.

**19)** Provozovatel zařízení zajistí, podle bodu 2 písm. b) části II přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., aby odpadní plyn byl za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve všech místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu nejméně 850°C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny spalovací komory. Pokud se spaluje nebezpečný odpad s obsahem organických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1%, musí tato teplota dosáhnout nejméně 1100 °C po dobu nejméně dvou sekund.

**20)** Provozovatel vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce předá ČIŽP OI Praha OOO měsíční hlášení o celkovém množství zpracovaných odpadů, počtu provozních hodin a výsledky kontinuálního měření emisí.

**21)** Provozovatel zajistí, aby bylo s nebezpečným odpadem nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství. Nebezpečný, nebo zapáchající odpad nebude nikdy uložen volně na prostranství dvora spalovny ani na přilehlých místech.

Vyjádření ČIŽP je podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu. Podmínky provozu spalovny uvedené ve vyjádření ČIŽP krajský úřad zohlednil při stanovování závazných podmínek provozu zdroje. **Požadavky přímo citující platnou legislativu, krajský úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí neuvádí. Povinnost jejich dodržování vyplývá přímo z legislativy.**

Jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí o změně povolení provozu sloužilo především předchozí rozhodnutí o povolení provozu předmětné spalovny vydané pod č.j. 111673/2013/KUSK dne 4. 9. 2014, závazné stanovisko k provedení stavby rekonstruované spalovny vydané pod č.j. 130537/2022/KUSK dne 2. 11. 2024 a odborný posudek „Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje“ vypracovaný v září 2022. Předložený odborný posudek vypracovala Ing. Veronika Spousta Šmídová a schválil Mgr. Jakub Bucek, autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků v ochraně ovzduší (autorizace vydaná rozhodnutím MŽP č.j. 4355/820/09/LH, prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 70/780/12/LH).

Spalovna nebezpečných odpadů je v souladu s kódem 2.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, u kterého je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu v souladu § 12 odst. 4 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. K řízení o vydání změny povolení provozu byl předložen návrh provozního řádu „Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s. Spalovna nebezpečných odpadů“ ze dne 13. 9. 2024. Tento provozní řád je vypracován v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a v souladu s obsahovými náležitostmi pro provozní řád, stanovenými v příloze č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Tento schválený provozní řád je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o vydání změny povolení provozu.

**Krajský úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí neuvádí podmínky, které by přímo citovaly platnou legislativu. Upozorňujeme však, že provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb.**

**Specifické emisní limity** pro spalovnu odpadu a stavové a vztažné podmínky jsou stanoveny v bodu 1. části I přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Na základě požadavku ČIŽP krajský úřad v souladu s § 4 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší stanovil přísnější emisní limity vyjádřené jako denní průměr pro znečišťující látky NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, HCl a CO a zároveň stanovil specifický emisní limit pro NH<sub>3</sub>.

Na základě § 3 odst. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. bude do 3 měsíců od uvedení modernizované spalovny do provozu provedeno jednorázové měření emisí znečišťujících látek, které mají stanoven emisní limit v tabulce 1.2. části I přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Dle § 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb. se jednorázové měření emisí těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a dále o měření plyných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík, plyných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík a oxidu siřičitého provádí **dvakrát za kalendářní rok, během prvních 12 měsíců provozu se však provedou 4 měření.**

Zjišťování plnění specifických emisních limitů stanovených v tabulce 1.1. části I přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. (včetně znečišťujících látek uvedených v této tabulce, u kterých krajský úřad specifický emisní limit zpřísnil) probíhá primárně kontinuálním měřením dle § 7, § 8 a § 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel v souladu s § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření emisí. Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.

**Technické podmínky provozu** pro stacionární zdroj tepelně zpracovávající odpad jsou stanoveny v části II přílohy č. 4 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Jedná se například o povinnost zajištění dostatečné doby setrvání tepelně zpracovávaného odpadu v prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování, za účelem dokonalého vyhoření nebo tepelného rozkladu tak, aby struska a popel obsahovaly méně než 3 % celkového organického uhlíku, nebo aby ztráta žíháním byla menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu. Dále je uložena povinnost, že odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve všech místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu nejméně 850°C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory schváleném v rámci povolení provozu; pokud se spaluje nebezpečný odpad s obsahem organických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí tato teplota dosáhnout nejméně 1100°C po dobu nejméně

dvou sekund. Při uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování, v případě poklesu teploty pod stanovenou minimální mez nebo v případě překročení některého ze specifických emisních limitů musí být automaticky zabráněno přívodu odpadu do prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování odpadu přímou oxidací.

Dle vyjádření Oddělení posuzování vlivů na ŽP Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22. 11. 2024 nepodléhá předmětný záměr zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší vyhovuje požadavkům a předpisům na ochranu ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### ***Poučení o odvolání:***

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, Odboru výkonu státní správy I, pracoviště Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice, do datové schránky nebo písemně, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.

Dokument, který byl doručen do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení. V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

.....

oprávněná úřední osoba

*Ing. Eliška Mazáková*

odborný referent pro oblast ochrany ovzduší

***Příloha:*** schválený provozní řád spalovny nebezpečných odpadů

### ***Rozdělovník:***

*Na doručenk:* Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 01 Benešov

*Na vědomí:* ČIŽP OI Praha OOO, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

|                          |                           |                                     |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Praha:</b>            | 27. 1. 2025               | <b>Nemocnice Rudolfa a Stefanie</b> |
| <b>Číslo jednací:</b>    | 012559/2025/KUSK          | <b>Benešov, a.s., nemocnice</b>     |
| <b>Spisová značka:</b>   | SZ_012559/2025/KUSK/2     | <b>Středočeského kraje</b>          |
| <b>Vyřizuje / linka:</b> | Ing. Eliška Mazáková/ 961 | <b>Máchova 400</b>                  |
| <b>Značka:</b>           | OŽP/Maz                   | <b>256 01 Benešov</b>               |
|                          |                           | <b>ID datové schránky: esyfc86</b>  |

## Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), rozhodl po řízení provedeném v souladu se zněním správního řádu takto:

**vydává** účastníku řízení, jímž je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu subjekt:

**Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
se sídlem **Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 272 53 236**

**změnu povolení provozu, podle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší**, kterou mění rozhodnutí č.j. 103435/2024/KUSK ze dne 28. 11. 2024, jimiž byla vydána změna povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší spalovna nebezpečných odpadů.

Předmětem změny povolení provozu úprava podmínek provozu stacionárního zdroje spalovna nebezpečných odpadů.

**Ve výrokové části rozhodnutí č.j. 103435/2024/KUSK ze dne 28. 11. 2024 se bod č. 3:**

**3) „Spalovna nebezpečných odpadů – provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov.“** Jedná se o provoz spalovny typu GG 24, ve které je spalován nebezpečný (zejména zdravotnický) odpad. Výkon zařízení je do 500 kg odpadu za hodinu. Projektovaná roční kapacita činí 1000 tun spáleného odpadu.

Pro dokonalé spálení infekčních odpadů a organických látek je použito dvoustupňového pyrolýzního spalování s vysokou teplotou (1 200 °C) a dostatečně dlouhou dobou zdržení v pásmu vysokých teplot. Pro zachyt tuhých znečišťujících látek jsou použity textilní filtry.

Spaliny odcházejí z dopalovací komory a jsou vedeny přes výměník tepla do linky čištění spalin, vyčištěné spaliny odcházejí komínem do ovzduší.

**Spalovna odpadů** je stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.1. „*Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách*“.

#### **nahrazuje textem:**

**3) „Spalovna nebezpečných odpadů – provozovna Máchova 400, 256 01 Benešov.“** Jedná se o provoz spalovny typu GG 24, ve které je spalován nebezpečný (zejména zdravotnický) odpad. Výkon zařízení je do 500 kg odpadu za hodinu. Projektovaná roční kapacita činí 1000 tun spáleného odpadu.

Pro dokonalé spálení infekčních odpadů a organických látek je použito dvoustupňového pyrolýzního spalování s vysokou teplotou a dostatečně dlouhou dobou zdržení v pásmu vysokých teplot. Pro zachyt tuhých znečišťujících látek jsou použity textilní filtry. Spaliny odcházejí z dopalovací komory a jsou vedeny přes výměník tepla do linky čištění spalin, vyčištěné spaliny odcházejí komínem do ovzduší.

**Spalovna odpadů** je stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.1. „*Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách*“.

#### **Odůvodnění:**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 24. 1. 2025 žádost společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 272 53 236, o vydání změny povolení provozu podle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší spalovna nebezpečných odpadů v areálu nemocnice na adrese Máchova 400, 256 01 Benešov. Předmětem změny povolení provozu je pouze úprava podmínek provozu zařízení. Ke změnám v technologii nedochází, projektovaná kapacita se nemění. Toto řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy výše uvedená žádost, kterou se zahajuje řízení, došla krajskému úřadu.

Žádost byla bez zbytečného odkladu, v souladu s § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší, po doručení krajskému úřadu zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Středočeského kraje (záložka životní prostředí – ochrana ovzduší – on-line tabulka podaných žádostí). Do dnešního dne neobdržel krajský úřad k předmětnému řízení o vydání tohoto rozhodnutí žádné připomínky či podněty.

Ve výrokové části rozhodnutí č.j. 103435/2024/KUSK ze dne 28. 11. 2024 je v popisu spalovny nebezpečných odpadů uvedeno: „*Pro dokonalé spálení infekčních odpadů a organických látek je použito dvoustupňového pyrolýzního spalování s vysokou teplotou (1 200 °C) a dostatečně dlouhou dobou zdržení v pásmu vysokých teplot.*“

Provozovatel není schopen zajistit dosahování teploty 1200 °C. Požadavky na teplotu spalování stanovené pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad vyhláškou

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“) v příloze č. 4, části II, bodu 2, písm. b) „*odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve všech místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu nejméně 850°C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory schváleném v rámci povolení provozu; pokud se spaluje nebezpečný odpad s obsahem organických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí tato teplota dosáhnout nejméně 1100°C po dobu nejméně dvou sekund*“ provozovaná spalovna plní.

Krajský úřad proto vyhověl žádosti provozovatele a údaj o teplotě 1200 °C z výrokové části rozhodnutí vypustil. **Při tepelném zpracování odpadu ve spalovně tak musí být dodrženy podmínky stanovené legislativou** tj. odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve všech místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, **na teplotu nejméně 850 °C po dobu nejméně dvou sekund**, měřeno v blízkosti vnitřní stěny; **pokud se spaluje nebezpečný odpad s obsahem organických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí tato teplota dosáhnout nejméně 1100 °C po dobu nejméně dvou sekund.**

Jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí o změně povolení provozu sloužilo především předchozí rozhodnutí o povolení provozu předmětné spalovny vydané pod č.j. 111673/2013/KUSK dne 4. 9. 2014, jeho změna vydaná pod č.j. 103435/2024/KUSK dne 28. 11. 2024 a žádost provozovatele ze dne 24. 1. 2025.

Spalovna nebezpečných odpadů je v souladu s kódem 2.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, u kterého je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu v souladu § 12 odst. 4 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Schválený provozní řád „Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s. Spalovna nebezpečných odpadů“ ze dne 13. 9. 2024 zůstává nadále v platnosti.

Jelikož se jedná o změnu povolení provozu bez vlivu na kvalitu ovzduší (na spalovně nedochází k technologickým změnám ani ke změně kapacity), nebyla o vyjádření k tomuto řízení požádána Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší (dále jen „ČIŽP“). Požadavek provozovatele na úpravu výrokové části rozhodnutí týkající se teploty spalování krajský úřad s ČIŽP telefonicky konzultoval. ČIŽP nemá k uvedené úpravě rozhodnutí námitky.

**Krajský úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí neuvádí podmínky, které by přímo citovaly platnou legislativu. Upozorňujeme však, že provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb.**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší vyhovuje požadavkům a předpisům na ochranu ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

***Poučení o odvolání:***

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, Odboru výkonu státní správy I, pracoviště Vršovická 1442/65, Praha 10 - Vršovice, do datové schránky nebo písemně, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje.

Dokument, který byl doručen do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení. V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

.....

oprávněná úřední osoba

*Ing. Eliška Mazáková*

odborný referent pro oblast ochrany ovzduší

***Rozdělovník:***

*Na doručenkou:* Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 01 Benešov

*Na vědomí:* ČIŽP OI Praha OOO, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6